



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI  
PRIMĂRIA COMUNEI TAMADAU MARE

Str. Principala nr. 55, județul Călărași; cod fiscal: 3966346, Telefon: 0242/643.444; fax 0242/643.444; e-mail: primariatamadau@yahoo.com

Nr. 607/28.01.2026

## R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat,  
al obiectivului de investiții

**"EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ÎN SAȚELE TAMADAU MARE, TAMADAU MIC,  
PLUMBUITA, CALAREȚI, DIARVARI DIN COMUNA TAMADAU MARE, JUDEȚUL CALARASI"**

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului Național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții Anghel Saligny, solicităm suplimentarea sumei alocate de la bugetul de stat, în vederea finalizării obiectivului de investiții **"EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ÎN SAȚELE TAMADAU MARE, TAMADAU MIC, PLUMBUITA, CALAREȚI, DIRVARI DIN COMUNA TAMADAU MARE, JUDEȚUL CALARASI"** cu suma de 500.000 lei.

Această sumă este necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții, în devizul general nefiind prevăzută suma necesară pentru executia racordului electric la capitolul 2-asigurare utilități.

A fost emis avizul tehnic de racordare nr. 23487132 din 22.08.2024 prin care se aprobă racordarea la rețeaua electrică a obiectivului de investiție.

Punctul de racordare este stabilit la nivelul minim de tensiune 20 KV, la A 20 Gostile-Tamadau CL, LEA 20kV Gostile talp nr. 6 derivatie de la PTA 1524 Tamadau

Lucrările necesare pentru realizarea instalației de racordare:

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin construirea unui PTab ce se va racorda radial din LEA 20kV Gostile, stația electrică 110/20kV Tamadau, din derivatia la PTA 1524 Tamadau, prin executarea unui racord aerian din stâlful nr.6. La 160m de stâlful nr.6 se va monta un stâlful nou nr.1 tip 14F, care se va monta în fundație turnată, echipat cu consola coronament semiorizontal de întindere din oțel zincat cu lanțuri duble de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc și priza de împământare cu  $R < 4$  ohmi. Din stâlful nr.1 nou proiectat, se va construi în profil tip A un record subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp în lungime de 450m până la PTab nou montat pe domeniul public. PTab-ul va fi echipat cu o celulă de linie LE, loc pentru montarea în viitor a unei celule de linie LE, o celulă trafo, trafo de putere de 400kVA. Din celulă trafo până în bornele de JT trafo de putere se va monta un set legături trafo de 10m. În PTab se va monta întreruptor de 630A cu  $I_r = 0,7$  racordat din bornele de JT ale trafo de putere printr-o coloană realizată cu cablu monopolar 4x(1x150)mmp DC 4141/6H în lungime de 10m. Din întrerupătorul automat de 630A se va poza o LES de JT cu cablu monopolar 4x(1x150)mmp DC 4141/6H în profil A pe str. Scolii în lungime de 10m până la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator și întrerupător JT automat de 350A.

Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate utilizator. In BMPTSI se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Contorul va fi pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiile RED editiile in vigoare.

- Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt in proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire.

Facem precizarea ca suma suplimentara solicitata a fost stabilita pe baza calcului facut de operatorul de servicii – Retele electrice Dobrogea SA .

Valoarea actualizata a investitiei este de 7.627.460,910 lei cu TVA din care 7.362.432,883 lei cu TVA de la bugetul de stat si 265.028,027 lei cu TVA din bugetul local.

Față de această situație s-a dispus actualizarea Devizului General pentru **obiectivul de investiții "EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE TAMADAU MARE, TAMADAU MIC, PLUMBUITA, CALARETI, DARVARI DIN COMUNA TAMADAU MARE, JUDETUL CALARASI"**.

Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de inițiator.

CONSILIER SUPERIOR,  
ANTON AURELIA IONELA

